

в 2017г.

Информация о выполнении предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан МБОУ «Центр образования № 15»

В соответствии с предписанием № 07-60 от 21 марта 2014г. в МБОУ «Центр образования № 15» были проведены следующие мероприятия:

- Классные доски кабинетов №№ 308, 207, кабинета химии, не обладающие собственным свечением оборудованы местным освещением – софитами. п. 7.2.6. СанПин 2.4.2.2821-10.
- Для обучающихся 1 ступени образования приобретены школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости - п. 5.3 СанПин 2.4.2.2821-10.
- Отремонтирован предусмотренный проектом туалет для девочек на 3 этаже п. 4.25., п. 4.1 СанПин 2.4.2.2821-10.
- В спортивном зале отремонтированы предусмотренные проектом душевые для мальчиков, туалеты и душевые для девочек п. 4.1, п.4.14. СанПин 2.4.2.2821-10.
- Заменены классные доски в кабинетах №№ 307, 315, 205, 108, мастерской по дереву п. 5.7 СанПин 2.4.2.2821-10.
- В кабинете химии предусмотрен подиум –п. 5.8. СанПин 2.4.2.2821-10.
- В кабинетах №№ 115, 215, 304, 309, информатики, физики заменены лампы на люминесцентные п. 7.2.2 СанПин 2.4.2.2821-10.
- Обучающиеся в кабинетах №№ 309, 103 обеспечены рабочим местом в соответствии с его ростом (не использованы офисные стулья) п. 5.2 СанПин 2.4.2.2821-10.
- Предусмотрены воздушные разрывы не менее 20 мм. от верха приемной воронки п. 4.1. СанПин 2.4.5.2409-08., п.п.5.5..5.6 СП 2.3.6.1079-01.

Директор



Handwritten signature in blue ink.

И.Н.Бражников